


Installation Ex II GD

VIGILEX® EXPLOSION VENT PANEL

VIGILEX®
SAFETY PROTECTION
By STIF



VIGILEX® EXPLOSION VENT PANEL

VIGILEX®
SAFETY PROTECTION
STIF

RECOMMANDATIONS

- La mise en service des équipements en zone ATEX, doit être réalisée par du personnel habilité aux dispositions de sécurité concernant cette zone (EX).
- Réaliser impérativement la mise à la terre du panneau (tresse de masse).
- Fixer le panneau avec le type de boulonnnerie suivante:
Vis tête H M8>M10 A2 (DIN933) **Ecrou frein H M8>M10 A4 (DIN985)**
- Caractéristiques joint: Joint standard EPDM noir (-40°...+80°C) — Joint en option silicone FDA (-60°...+200°C)
- Il est conseillé d'installer une grille de sécurité (anticette) pour les grands panneaux placés à l'horizontale (ex: toit de silo).
- La gamme des panneaux VIGILEX® (système de protection) est conforme à la directive 2014/34/UE "ATEX".
- Le respect des Exigences Essentielles de Sécurité et de Santé est assuré par la conformité à:
EN14491 / 2012 **EN14797 / 2006** **EN14994 / 2007**
- Les valeurs de K_g max ou de K_e max sont interdépendantes du volume(V) minimum de l'appareil à protéger (Voir loi cubique G ou D). Exemple avec "D" poussière : K_g max: 500 bar.m/s - $V \geq 1m^3$.
 - La vitesse limite de sollicitation de montée en pression dp/dt max "D" poussière est de 500 bars/s pour un (Dh)≤1,2 ou 300 bars/s pour 1,2>(Dh)≤1,5.
 - La vitesse limite de sollicitation de montée en pression dp/dt max "G" gaz est de 130 bars/s pour un (Dh)≤1,2 ou 50 bars/s pour 1,2>(Dh)≤1,5.
- Réaliser périodiquement une visite de contrôle préventive (fréquence de contrôle à définir selon les conditions du site), afin de dépister toute anomalie sur le panneau, causée par les perturbations de l'installation à sécuriser (vibration,...) ou par les influences externes. Lors de cette visite, il faut procéder au nettoyage des dépôts de poussières avec précaution.
- La décharge d'explosion ne doit pas être mise en œuvre si des produits ou des composés considérés comme toxiques, corrosifs, irritants, carcinogènes, tératogéniques ou mutagéniques sont libérés. Le Gaz, la Poussière, de même que les produits de combustion, peuvent exposer l'environnement immédiat à ce type de danger. Par ailleurs, aucune particule susceptible de constituer un danger pour l'homme ne doit être libérée.
- L'utilisateur doit veiller à la bonne mise au rebut du panneau VIGILEX®, et remettre aux centres de récoltes spécialisés les composants en fonction de leur nature (inox, joint, ...).

Attention: 1) Les événets doivent être installés de manière à libérer la pression en zone non-dangereuse.
2) Si le panneau est livré sans bride intégrée, vous devez obligatoirement en installer une.
3) Le couple de serrage des vis ou des écrous est de 20N.m.

INSTALLATION

- Die Inbetriebnahme der Ausrüstungen in der ATEX-Zone muss befugtem Personal unter den diese Zone betreffenden Sicherheitsbedingungen (Explosionsgefährdung) anvertraut werden.
- Die Berstscheiben muss zwingend geerdet werden (Erdungsleitung)
- Die Berstscheiben mit dem folgenden Befestigungsmaterial befestigen.
Schraube Kopf H M8>M10 A2 (DIN933) **Sicherungsmutter H M8>M10 A4 (DIN985)**
- Charakteristisch Dichtung: Standard dichtung EPDM schwarz (-40°...+80°C) — Silikondichtung option FDA (-60°...+200°C)
- Es ist empfehlenswert, ein Sicherheitsgitter (Sturzschutz) für die großen Berstscheiben, die horizontal liegen, zu installieren (zum Beispiel: Silodach).
- Die VIGILEX®-Produktreihe (Schutzsystem) entspricht den Richtlinien 2014/34/EU "ATEX"
- Die Einhaltung der Wesentlichen Sicherheits- und Hygieneauflagen wird gemäß den folgenden Normen sichergestellt:
EN14491 / 2012 **EN14797 / 2006** **EN14994 / 2007**
- Der Wert des K_g max oder K_e max, hängen voneinander ab und hängen vom Mindestvolumen (V) des zu schützenden Geräts ab (siehe kubisches Gesetz). Beispiel: mit "D" Staub: K_g max: 500 bar.m/s - $V \geq 1m^3$
 - Den maximalen zeitlichen Druckanstieg dp/dt max "D" Staub beträgt 500 bars/s für eine (Dh)≤1,2 oder 300 bars/s für 1,2>(Dh)≤1,5.
 - Den maximalen zeitlichen Druckanstieg dp/dt max "G" Gas beträgt 130 bars/s für eine (Dh)≤1,2 oder 50 bars/s für 1,2>(Dh)≤1,5.
- In regelmäßigen Zyklen vorbeugende Besichtigungen ausführen (die Zyklen sind gemäß den Bedingungen auf dem Standort festzulegen), um jede Anomalie auf dem einlaßgut frühzeitig zu erkennen, die durch Störungen der zu sicheren Anlage (Schwingungen usw.) oder durch äußere Einflüsse. Bei dieser Besichtigung müssen Staubablagerungen vorsichtig entfernt werden.
- Der Explosionsablauf soll nicht eingesetzt werden wenn toxische, korrosive, reizauslösende Produkte oder Bestandteile ausgelöst werden. Gas, Staub oder Verbenningprodukte können die unmittelbare Umwelt dieser Gefahr aussetzen. Ausserdem, soll kein Partikel, das eine Gefahr für Mann ist, ausgelöst werden.
- Der Benutzer muss für die ordnungsgemäße Entsorgung der VIGILEX®- Berstscheiben sorgen und die Bauteile je nach ihrer Beschaffenheit (rostfreier Stahl, Dichtung usw.) bei den zuständigen Sammelstellen abgeben.

Achtung: 1) Die Entlüftungsöffnungen sollten so installiert werden, dass der Druck in ungefährliche Bereiche abgelassen wird.
2) Falls die gelieferte Berstscheibe für den Explosionschutz keinen integrierten Rahmen hat, muss ein passender Rahmen installiert werden.
3) Das Anzugsmoment für Schrauben oder Muttern beträgt 20N.m.

INSTALLAZIONE

- La messa in servizio delle attrezture in zona ATEX deve essere effettuata da personale abilitato alle disposizioni di sicurezza riguardanti questa zona (EX).
- Realizzare tassativamente la messa a terra del pannello (tressa di massa).
- Fissare il pannello con il tipo di bullonatura seguente:
Vite testa H M8>M10 A2 (DIN933) **Dado freno H M8>M10 A4 (DIN985)**
- Guarnizione caratteristica: Guarnizione standard EPDM nero (-40°...+80°C) — In opzione guarnizione silicone FDA (-60°...+200°C)
- Si consiglia di installare una griglia di sicurezza (anticette) per i grandi pannelli posti in orizzontale (es: tetto di silo).
- La gamma dei pannelli VIGILEX® (sistema di protezione) è conforme alla Direttiva 2014/34/UE "ATEX"
- Il rispetto delle Esigenze Essenziali di Sicurezza e di Salute è assicurato dalla conformità a:
EN14491 / 2012 **EN14797 / 2006** **EN14994 / 2007**
- Il valore di K_g max o di K_e max sono interdipendenti dal volume (V) minimo dell'apparecchio da proteggere (vedi legge cubica G o D). Esempio con "D" polvere: K_g max: 500 bar.m/s - $V \geq 1m^3$
 - La velocità limite di sollecitazione di aumento di pressione dp/dt max "D" polvere è di 500 bars/s per (Dh)≤1,2 o 300 bars/s per 1,2>(Dh)≤1,5.
 - La velocità limite di sollecitazione di aumento di pressione dp/dt max "G" gas è di 130 bars/s per (Dh)≤1,2 o 50 bars/s per 1,2>(Dh)≤1,5.
- Effettuare periodicamente una visita di controllo preventivo (frequenza del controllo da definire secondo le condizioni del luogo), al fine di individuare qualsiasi anomalia sul pannello intervenuto sull'installazione da mettere in sicurezza (vibrazione...) o dalle influenze esterne. In occasione di questa visita, occorre procedere alla pulizia dei depositi di polveri con precauzione.
- La scarica d'esplosione non deve avvenire se dei prodotti o dei composti considerati come tossici, corrosivi, irritanti, cancerogeni, teratogeni o mutageni sono liberati. Il gas, la polvere, ed i prodotti di combustione possono esporre l'ambiente immediatamente circostante a questo tipo di pericolo.
- Inoltre nessuna delle particelle che possono costituire un pericolo per l'uomo non deve essere rilasciata.

Achtung: 1) Pannelli di ventilazione devono essere installati in modo da rilasciare la pressione in una zona non pericolosa.
2) Se il cartello è consegnato senza briglia integrata, ne dovete installare obbligatoriamente una.
3) La coppia di serraggio per le viti o i dadi è di 20N.m.

УСТАНОВКА

- Пуск в эксплуатацию оборудования в зоне АТЕХ (взрывоопасная атмосфера) должен быть осуществлен персоналом, обладающим квалификацией в области систем защиты, касающихся таких зон (EX).
- Обязательно обеспечить заземление панели (плетеная шина заземления).
- Закрепить панель на рельсовым крепежом следующего типа:
Винт с шестигранной головкой H M8>M10 A2 (DIN933) Самостопорящаяся шестигранная гайка H M8>M10 A4 (DIN985)
- Прокладка характеристика: стандартный черный EPDM прокладки (-40°...+80°C) - В опции кремния FDA прокладки (-60°...+200°C)
- В случае больших панелей, монтирующихся горизонтально (например, крыша леватора), рекомендуется устанавливать защитную (от падения) решётку.
- Гамма панелей VIGILEX® (система защиты) соответствует директиве 2014/34/UE "ATEX".
- Соблюдение основных требований по технике безопасности и охране труда обеспечивается соответствием следующим стандартам:
EN14491 / 2012 **EN14797 / 2006** **EN14994 / 2007**
- Значения K_g max или K_e max зависят от минимального объема (V) защищаемой установки. (См. кубический закон G или D). Пример с "D" пылью: K_g max: 500 bar.m/s - $V \geq 1m^3$.
 - Предельная скорость возмущения, вызывающего рост давления dp/dt max "D" пыли, равна 500 bars/s для (Dh)≤1,2 или 300 bars/s для 1,2>(Dh)≤1,5.
 - Предельная скорость возмущения, вызывающего рост давления dp/dt max "G" газа, равна 130 bars/s для (Dh)≤1,2 или 50 bars/s для 1,2>(Dh)≤1,5.
- Периодически проводить профилактический осмотр (частоту контроля определить на месте в зависимости от условий) для выявления любых аномалий, вызванных нарушением работы защищаемой установки (вibration...) или климатическим воздействием. При этом осмотре необходимо осторожно удалить находящуюся пыль.
- Взрывообразныйброс не должен применяться, если при этом происходит выброс веществ или соединений, считающихся токсичными, коррозионными, раздражающими, канцерогенными, тератогенными или мутагенными. Газ, пыль, а также продукты горения могутоказать опасное воздействие наближайшую окружающую среду. Кроме того, не должны выбрасываться никакие частицы, способные представлять опасность для человека.
- Пользователь должен обеспечивать правильную ликвидацию панелей VIGILEX®, направляя различные компоненты в зависимости от их вида (нерважающую сталь, прокладки и т. д.) на соответствующие центры сплава.

Внимание: 1) Вентиляционные панели должны быть установлены таким образом, чтобыбросить давление в неопасной зоне.
2) Если взрывозащищая панель поставляется без встроенной рамы, то ее необходимо обязательно установить.
3) Момент затяжки винтов или гаек составляет 20 Н.м.

INSTALLATION

- The equipment in the ATEX area must be operated only by staff qualified in the safety provisions concerning this area (EX).
- The panel must be earthed (earth braid).
- Fix the panel with the following type of bolts:
Bolt head H M8>M10 A2 (DIN933) **Lock nut H M8>M10 A4 (DIN985)**
- Gasket characteristic: Standard black EPDM gasket (-40°...+80°C) — In option silicon FDA gasket (-60°...+200°C)
- It is advisable to install a safety grid (against falling) for the large horizontally-placed panels (eg. silo roof).
- The range of VIGILEX® (protection system) panels complies with directive 2014/34/EU "ATEX".
- The respect of the Essential Health and Safety Requirements is ensured by compliance with:
EN14491 / 2012 **EN14797 / 2006** **EN14994 / 2007**
- The value of K_g max or K_e max are mutually dependent of the minimum volume(V) of the appliance to be protected (see cubic law G or D). For example with "D" dust: K_g max: 500 bar.m/s - $V \geq 1m^3$
 - The upper speed limit of pressure raising dp/dt max "D" dust is 500bars/s for a (Dh)≤1,2 or 300bars/s for 1,2>(Dh)≤1,5.
 - The upper speed limit of pressure raising dp/dt max "G" gas is 130bars/s for a (Dh)≤1,2 or 50bars/s for 1,2>(Dh)≤1,5.
- Make a periodical inspection visit (inspection frequency to be defined depending on the site conditions), to isolate and problem on the panel caused by the disturbances of the installation to secure (vibration, etc.) or by external influences. During this visit, dust build-up should be cleaned with care.
- The explosion discharge should not be operated with products or compounds considered as toxic, corrosive, irritating, carcinogenic, teratogenic or mutagenic are liberated. Gas, dust as well as combustion products are liable to expose the immediate environment to this type of danger.Moreover no particle liable to constitute a danger to human health should be liberated.
- The user should make sure the VIGILEX® panel at the end of its life is dumped properly, and should give the components to specialised collection centres following their nature (stainless steel, seals, etc.).

Attention: 1) The vents have to be installed so as to relieve the pressure in non-hazardous area.
2) If the explosion vent panel supplied does not have an integrated frame, a suitable frame must be installed.
3) The tightening torque for screws or nuts is 20N.m.

INSTALACIÓN

- La puesta en servicio de los equipamientos en zona ATEX debe ser realizada por personal calificado a las exigencias de seguridad relativas a esta zona ATEX.
- Realizar correctamente la conexión de tierra del panel (pinza de masa)
- Fijar el panel con los siguientes tornillos:
Tornillo de cabeza H M8>M10 A2 (DIN933) **Tuerca autoblocante H M8>M10 A4 (DIN985)**
- Características para juntas: Junta estándar EPDM negro (-40°...+80°C) — Junta en opción en silicona FDA (-60°...+200°C)
- Se aconseja instalar una rejilla de seguridad (anti caída) para los grandes paneles colocados al horizontal (ejemplo: techo de silo)
- La gama de los paneles VIGILEX® (sistema de protección) se ajusta a la normativa 2014/34/UE "ATEX"
- El control de las Exigencias Esenciales de Seguridad Y Salud está garantizado por las normativas:
EN 14491 / 2012 **EN 14797 / 2006** **EN 14994 / 2007**
- Los valores de K_g max o del K_e max son interdependientes del volumen (V) mínimo del aparato que debe protegerse (véase tabla cúbica G o D). Ejemplo con "D" polvos: K_g max: 500 bar.m/s - $V \geq 1m^3$
 - La velocidad límite de sollicitación de subida en presión dp/dt max "D" polvos es de 500 bars/s para un (Dh)≤1,2 o 300 bars/s para 1,2>(Dh)≤1,5.
 - La velocidad límite de sollicitación de subida en presión dp/dt max "G" gas es de 130 bars/s para un (Dh)≤1,2 o 50 bars/s para 1,2>(Dh)≤1,5.
- Realizar periódicamente una visita de control preventiva (frecuencia de control que debe definirse según condiciones del sitio), con el fin de detectar cualquier anomalía sobre el panel causada por las deterioraciones de la instalación que debe asegurarse (vibración) o por las influencias externas. Durante esta revisión, es necesario limpiar los depósitos de polvo con precaución.
- La descarga de explosión no debe ponerse en servicio si productos o compuestos considerados como tóxicos, corrosivos, irritantes, carcinogénicos, terágenos o mutagénicos sean liberados. El gas, los polvos así como los productos de combustión pueden representar un riesgo inmediato para el entorno. Y ninguna partícula que pueda representar un riesgo para el hombre puede liberarse.
- El usuario debe velar por desechar debidamente el panel VIGILEX® y depositar en los centros de recogida especializados los componentes en función de su naturaleza (acerinoxidable, juntas etc.)

Achtung: 1) Los paneles de viento deben instalarse de manera a liberar la presión en una área no peligrosa.
2) Si se entrega el panel sin brida integrada, tiene que instalar una.
3) El par de apriete para tornillos o tuercas es de 20N.m.

INSTALLATION

- Udstry til montage i et ATEX-område må kun idræftsættes af personale, som er kvalificeret og bekendtgjort i sikkerhedsbestemmelserne vedrørende dette område (EX).
- Panelen skal have jordforbindelse (jord flæning).
- Monter panelet med følgende type bolt:
Bolte H M8>M10 A2 (DIN933) **Låsemøtrikker H M8>M10 A4 (DIN985)**
- Pakning karakteristik: Standard black EPCM pakning (-40°...+80°C) - In option silicon FDA pakning (-60°...+200°C)
- Det er tilrådigt at installere et sikringsgitter (mod fald) for store vandretplacerede paneler (f.eks. på silo tag).
- VIGILEX®-explosionspaneler er i overensstemmelse med direktiv 2014/34/EU "ATEX".
- Overholde desuden af essensen af sundheds- og sikkerhedskrav ved overholde af:
EN14491 / 2012 **EN14797 / 2006** **EN14994 / 2007**
- Værdien af K_g max eller K_e max er afhængige af den mindste volumen (V) af enheder, der skal beskyttes (se kubiske lov G eller D). For eksempel med "D" stov: K_g max: 500 bar. m/s - $V \geq 1m^3$.
 - Den maksimale trykstigning dp / dt max "D" stov er 500bars/s for en (Dh)≤1,2 eller 300bars/s for 1,2>(Dh)≤1,5.
 - Den maksimale trykstigning dp / dt max "G" Gaz er 130bars/s for en (Dh)≤1,2 eller 50bars/s for 1,2>(Dh)≤1,5.
- Udfør en periodisk inspektion (inspektionshyppigheden er afhængigt af områdets betingelser) for at isolere problemer på panelen, der kan være forårsaget af anlægget (vibrationer, etc.) eller ved ydre påvirkninger. Under disse inspektoner, bør panelerne rengøres.
- Eksplosionsafslastning bør ikke anvendes, hvis produkter eller forbinderelser som betragtes som giftige, ætsende, irriterende, kærfremkaldende, teratogene eller mutagene, kan udledes. Gas, stov samt forbrændingsprodukter risikerer at udsette umiddelbar omgivelser for denne type fare. Desuden skal ingen partikler, som kan udgøre en fare for mennesker udledes.
- Brugeren skal sørge for at VIGILEX®-panelen ved bortskaftes bliver afgiveret til specialiserede samlecentraler, efter deres art (rustfrit stål, pakning osv.).

Aviso: 1) Ventilationspaneler skal monteres på en sådan måde, at trykket afgives i et ufarligt område.
2) Hvis eksplosionspanel ikke har en integreret flange, skal en passende flange monteres.

3) Tilspændingsmomentet for skruer og metrikker er 20N.m.

INSTALLATIE

- De inbedrijfname van de apparatuur in de ATEX zone dient door bevoegd personeel met inachtneming van de geldende veiligheidsvoorschriften te gebeuren.
- De barstplaten moeten gearerd worden (aardplaat).
- De barstplaten met het volgende bevestigingsmateriaal monteren:
Boutkop H M8>M10 A2 (DIN933) **Borgmoer H M8>M10 A4 (DIN985)**
- Pakking kenmerk: Standaard zwarte EPDM dichting (-40°...+80°C) - In optie siliconen FDA afdichting (-60°...+200°C)
- Het verdient aanbeveling om een valbeveiliging (zoals vacuüm support) aan te brengen bij horizontaal geplaatste panelen (bijv. silodak).
- Het programma van VIGILEX®-barstplaten is conform de richtlijn 2014/34/EU 'Atex'.
- De inachtneming van de essentiële veiligheids- en hygiënevoorschriften is gewaarborgd via de volgende normen:
EN14491 / 2012 **EN14797 / 2006** **EN14994 / 2007**
- De waarde van K_g max of K_e max zijn afhankelijk van het minimale volume (V) van het te beveiligen object (zie kubische wet G-of D). Bijvoorbeeld met stof "D": K_g max: 500 bar. m/s - $V \geq 1m^3$.
 - De maximale tijdelijke drukstijging dp / dt max "D" stof is 500bars/s voor een (Dh)≤1,2 of 300bars/s voor 1,2>(Dh)≤1,5.
 - De maximale tijdelijke drukstijging dp / dt max "G" gas is 130bars/s voor een (Dh)≤1,2 of 50bars/s voor 1,2>(Dh)≤1,5.
- Periodieke, preventieve inspecties (afhankelijk van de plaatselijke condities) uitvoeren om elke afwijking te herkennen die door het proces (vibraties e.d.) of weersinvloeden veroorzaakt zijn. Tijdens de inspectie moeten stofafzettingen voorzichtig verwijderd worden.
- De explosiepol kan niet worden ingezet met producten of stoffen die giftig, irritrend, kankerverwekkend, mutagene of teratogene zijn of bezitten. Gas, stof- en verbrandingsproducten kunnen een direct gevaar opleveren voor de omgeving. Men moet er voor zorgen dat er geen partikelen gelost worden bij een activatie die gevaarlijk zijn voor mens en milieu.
- De gebruiker dient de VIGILEX®-barstplaten na gebruik op de juiste manier af te voeren via de gegeven kanalen voor afvalscheiding (roestvast staal, afdrichtingen, etc.).

Aviso: 1) Ventilatiepanelen moeten zo worden geïnstalleerd dat de druk in een niet-gevaarlijke ruimte wordt afgeweerd.
2) Als het paneel zonder geïntegreerde flens wordt geleverd, moet er één geïnstalleerd.

3) Het aanhaligmoment voor schroeven of moeren is 20N.m.